asefa

membre de CERTIFELEC

certificat de conformité n° 152-01

délivré à : ABB Control
10 rue Ampère
69680 - CHASSIEU
FRANCE

pour le matériel : Contacteur tripolaire à l'air libre

référence : A 75-30-11
constructeur : ABB CONTROL

selon le référentiel : Normes CEI 60947-4-1 (1990-05) corrigendum (1991-12) amendement 1 (1994-11) et amendement 2 (1996-08) - EN 60947-4-1 (1992-01), amendement 1 (1995-01) et amendement 2 (1997-06), NFEN 60947-4-(1993-02) amendement 1 (1995-04) et amendement 2 (1997-12). Vérification des séquences d'essais I et IV.

caractéristiques assignées :

Circuit principal 3-pole Ui = 1000 V Uimp = 8 kV Ith/Ithe = 125 A / 105 A

Tension d'emploi : Ue(V)	≤ 240	> 240 & ≤ 400	> 400 & ≤ 415	> 415 & ≤ 440	> 440 & ≤ 500	> 500 & ≤ 690	> 690 & ≤ 1000
Courant d'emploi : Ie (A) AC-1	125	125	125	125	125	125	-
Ie (A) AC-3	75	75	72	70	65	46	28
Ie (A) AC-4	75	75	72	70	65	46	28

documents pris en compte :

rapports d'essais n° G11-2001311a

conclusion :

Les documents pris en compte permettent de conclure que le matériel, déclaré par le demandeur comme étant représentatif du type mentionné en référence, est conforme aux prescriptions du référentiel utilisé, en particulier pour les caractéristiques assignées présentées ci-dessus.

Fontenay-aux-Roses, le 25 octobre 2001

Le Président de l'ASEFA,

I. HELLER

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral

33, av du général leclerc
92260 fontenay-aux-roses - france
tél. 01 40 95 63 34
fax 01 40 95 88 18
e-mail : asefa@lcie.fr